



Cod. fisc./P.IVA 01151150867
Tel. 0935-520.111
Fax 0935-500.851

U.O.C Servizio Tecnico
Direttore: Avv. Giuseppe Capizzi
Telefono: 0935-520156
FAX:0935-520187

EMAIL: tecnico@asp.enna.it

WEB:
<http://www.asp.enna.it/>

Ditte Varie

LORO S E D I

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dei gas medicali dei PP.OO. e Laboratorio di Sanità Pubblica ricadenti nel territorio dell'ASP di Enna

In ottemperanza alla normativa vigente in materia, con la presente, si pubblicano nel sito aziendale sezione bandi di gara e specificatamente nella gara in oggetto, si aggiornano le richieste di chiarimenti effettuati dalle ditte concorrenti e le conseguenti risposte.

Richiesta chiarimenti n. 8

Domanda:

Art. 9 del Disciplinare di gara: "Modalità di presentazione della documentazione e dell'offerta e dei requisiti specifici richiesti"

Al punto 9.2 – requisiti di ordine economico finanziario e tecnico-organizzativi, quali requisiti obbligatori ed a pena di esclusione, vengono individuati criteri di ammissione tutti relativi alla specifica attività oggetto di gara, che rendono il partecipante idoneo a presentare offerta, ad eccezione di quanto richiesto al punto d., dove genericamente viene richiesta certificazione ISO 9001:2008 anziché ISO 13485:2004, certificazione specifica per i servizi oggetto di gara; siamo pertanto a chiedere di rettificare la richiesta.

Risposta:

La certificazione richiesta è quella prevista in detta fattispecie (gara manutenzione impianti gas medicali). Infatti, la certificazione ISO 13485:2004 è relativa alla procedura di realizzazione e produzione dei dispositivi medici.

Per quanto sopra, la rettifica richiesta non viene presa in considerazione.

Richiesta chiarimenti n. 9

Domanda:

Art. 3 del Capitolato Speciale d'oneri: "Beni oggetto del Servizio di Manutenzione"

A pag. 5 del capitolato speciale d'oneri viene riportato l'elenco dei beni oggetto del Servizio di manutenzione. A seguito del nostro sopralluogo si richiede di:

1. Specificare se la centrale Aria Medicinale di tipo Solair presso il P.O. Umberto I di Enna rientra nel perimetro dei beni oggetto del Servizio di Manutenzione. Si specifica che durante i nostri sopralluoghi non è stato possibile visionare lo stato

- della centrale e che è stato verbalmente riferito che la stessa è oggetto di altro appalto;
2. Specificare se il sistema di monitoraggio degli allarmi denominato "CHECK", presente presso il P.O. Umberto I di Enna rientra nel perimetro oggetto di gara. Si fa presente che tale sistema, essendo un sistema proprietario implementato dalla Ditta Keita e costituito da una parte HW e SW, può essere preso in carica e manutentionato solo dal costruttore stesso che ne conosce le logiche di funzionamento ed il codice sorgente;
 3. Specificare se rientra nel perimetro di gara l'attuale "ALA EST" del P.O. C. Basilotta di Nicosia attualmente oggetto di ristrutturazione;
 4. Mettere a disposizione delle ditte candidate i libretti di manutenzione relativi agli impianti e alle apparecchiature oggetto di manutenzione, al fine di conoscere le indicazioni del costruttore relativamente al servizio da espletare.

Risposta:

Quesito 1: La centrale Aria Medicinale di tipo Solair presso il P.O. Umberto I di Enna, NON rientra nel perimetro dei beni oggetto del servizio di Manutenzione.

Quesito n. 2: Si precisa che, relativamente a SW e HW quanto segue:

Per il SW la manutenzione può essere effettuata dalla casa madre, mentre la manutenzione relativa all'HW può essere effettuata dalla ditta affidataria dell'appalto:

Quesito n. 3: Sì, l'ALA-EST del P.O. "C. Basilotta" di Nicosia rientra nel perimetro di gara.

Quesito n.4: Relativamente a detto quesito si ribadisce quanto specificato nell'art. 5 del C.S.A. che, a tal proposito, testualmente recita: "...se non rintracciabili le guide di uso e manutenzione del Costruttore, sarà cura e responsabilità della Ditta Aggiudicataria redigere un programma di manutenzione idoneo per il corretto funzionamento delle apparecchiature.

Richiesta chiarimenti n. 10

Domanda:

Art.5.2 Manutenzione Preventiva Programmata – manutenzione ed assistenza per i sistemi di monitoraggio dei gas anestetici per Sale Operatorie.

A pag. 9 del capitolato speciale d'oneri viene richiesta la manutenzione ed assistenza dei sistemi di monitoraggio dei gas anestetici e delle sale operatorie.

A seguito di sopralluogo è stato rilevato che i sistemi sono presenti presso:

- P.O. Umberto I di Enna, sistema funzionante;
- P.O. C. Basilotta di Nicosia, sistema di cui non è stato possibile verificare l'effettivo funzionamento;

È stata rilevata inoltre una predisposizione presso il P.O. M. Chiello di Piazza Armerina ma in fase di sopralluogo, non è stato chiarito se sia prevista un'installazione.

I sistemi di monitoraggio presenti sono costituiti da HW e SW implementati dalla ditta Keita. A tale proposito si fa presente che tali sistemi, essendo proprietari e costituiti da una parte HW e SW, possono essere presi in carica e manutentionato solo dal costruttore stesso che ne conosce le logiche di funzionamento ed il codice di sorgente.

Alla luce di tale considerazione si chiede, dunque, di stralciare suddetta richiesta dal perimetro di gara per poter consentire la maggiore partecipazione a tutte le ditte del settore.

In attesa di ricevere i chiarimenti richiesti e di consentire alle Aziende Concorrenti il corretto recepimento degli stessi, siamo a chiedere una dilazione dei termini di consegna dei plichi di gara di almeno 30 giorni, così come stabilito anche dal D.Lgs. 163/2006 che all'art. 70, comma 10, tra l'altro stabilisce che: "... O se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati

d

possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.”

Risposta:

Il sistema di monitoraggio dei gas anestetici presso il P.O. “C. Basilotta” di Nicosia è funzionante.

Relativamente al P.O. “M. Chiello” di Piazza Armerina, si precisa che esiste la predisposizione alla installazione del sistema di monitoraggio dei gas medicali

Relativamente ai sistemi di monitoraggio, si ribadisce quanto già significato al punto precedente relativamente a HW e SW.

Per quel che concerne la richiesta di proroga dei termini per la presentazione dell’offerta, si chiarisce che, dando per esatto quanto riportato dall’art. 70 comma 10) del D.Lgs 163/2006, si specifica che a codesta Ditta è stato dato un termine superiore a 30 (trenta) giorni per la ricezione dell’offerta, infatti la lettera di invito Vi è stata inviata in data 26/01/2016, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il 26/02/2016. L’Azienda, infatti, in ossequio a quanto previsto dall’art. 53 della Direttiva 2014/24/UE, che regola l’accesso elettronico ai documenti di gara, come nel caso che ci occupa, avrebbe potuto ridurre il tempo per la presentazione di 5 (cinque) giorni.

Per quanto sopra NON è prorogato il termine per la presentazione delle offerte.

**U.O.C. Servizio Tecnico
Il Direttore
(Avv. Giuseppe Capizzi)**

